

Перечень работ по техническому обслуживанию кабельных линий

№	Наименование работ	Периодичность проведения
1	Планный обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений:	Не менее 1 раза в следующие сроки:
	- трассы кабелей, проложенных в земле	в 3 мес.
	- кабельные колодцы	в 24 мес.
2	Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий	При отключении линий релейной защитой, после ливней, в период паводков
3	Профилактические испытания и проверка кабельных линий	<p>- 1 раз в год - для кабельных линий в течение первых 2 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем:</p> <p>- 1 раз в 2 года - для кабельных линий, у которых в течение первых 2 лет не наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях, и 1 раз в год для кабельных линий, на трассах которых производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят аварийные пробои изоляции;</p>
4	Внеочередные испытания кабельных линий	Сразу после ремонтов, раскопок, связанных вскрытием трасс
5	Определение мест повреждения кабельных линий	После отключения линий устройствами РЗА и при пробое